



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ «FIRE-CONTROL»

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(добровольная сертификация)

№ РОСС RU.И703.04ЮАА0.П302.Н.00013

Срок действия с 31.05.2017 по 30.05.2020

Система зарегистрирована в реестре  
Федерального агентства по техническому  
регулированию и метрологии РФ  
рег.№РОСС RU.И703.04ЮАА0 от 01.11.2010 г.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Про Энерго». ОГРН 1057746491934  
*наименование предприятия, организации*

Юридический адрес: 119415, Россия, г. Москва, проспект Вернадского, д. 39  
Телефон: +7 (495) 943-34-44, факс: +7 (495) 943-34-44. Адрес электронной почты: mail@pro-energo.ru  
*юридический адрес, телефон, факс*

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Про Энерго». ОГРН 1057746491934  
*наименование предприятия, организации*

Юридический адрес: 119415, Россия, г. Москва, проспект Вернадского, д. 39  
Телефон: +7 (495) 943-34-44, факс: +7 (495) 943-34-44. Адрес электронной почты: mail@pro-energo.ru  
*юридический адрес, телефон, факс*

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОМПОЖТЕСТ». Место нахождения: 141407, Московская область, г. Химки, ул. Горшина, д.2, пом. IV, Фактический адрес: 141407, Московская область, г. Химки, ул. Горшина, д.2, пом. IV. Тел./факс: +7(925) 041-65-69. ОГРН 1165047060001. Аттестат рег. № РОСС RU.И703.04ЮАА0.П302 от 21.09.2016г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО Герметик огнезащитный нейтральный силиконовый «СТОП ОГОНЬ» ЭП-71, изготовленный по ТУ 2513-010-76099751-2010.

Код ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 20.30.22.170. Серийный выпуск.  
*наименование продукции, серийный выпуск или партия*

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ, УСТАНОВЛЕННЫМ В ТУ 2513-010-76099751-2010, ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования.» по показателю – предел огнестойкости EI 90 при заполнении герметиком монтажных швов при глубине шва не менее 60мм и ширине шва не более 15мм.


при добровольной сертификации.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ИСПЫТАНИЯ, ИЗМЕРЕНИЯ

1. Протокол испытаний № 338Д-17 от 17.05.2017г. Испытательная лаборатория ООО «ЦЕНТР ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ (ИЛ ООО «ЦОС»)), аттестата аккредитации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.058/3, действительно до 17 февраля 2018 г., 142460, Московская область, Ногинский район, п. Воровского, 3-й участок. Тел./факс +7 (495) 645-52-60, e-mail: zos09@mail.ru 2. Акт о результатах анализа состояния производства № 13/АО от 25.04.2017г., ОС «ПРОМПОЖТЕСТ», 141407, Московская область, г. Химки, ул. Горшина, д.2, пом. IV. Тел./факс: +7(925) 041-65-69. ОГРН 1165047060001. Аттестат рег. № РОСС RU.И703.04ЮАА0.П302 от 21.09.2016г. Схема сертификации 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ: ТУ 2513-010-76099751-2010.

Руководитель органа по сертификации

  
\_\_\_\_\_  
*подпись*

А.В. Долматов  
Ф.И.О.

Эксперт (Контроль)

  
\_\_\_\_\_  
*подпись*

М.М.Сазыкин  
Ф.И.О.



№ 0000360